

III Kwaliteitsverklaring: afgiffterendement $\eta_{H,em}$ van Jaga Low H₂O warmtewisselaar in een Tempo omkasting

Individuele verwarming of collectieve verwarming met individuele bemetering.
 Hoogte ruimte in rekenzone tot 8 m.

Type warmteafgifte van verwarmingssysteem	Gemiddelde afgiftetemperatuur	
	≤50°C	>50°C
2a) Radiatorverwarming en/of convectiverwarming voor buitenwand d ; gemiddelde warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructies e ter plaatse van de radiatoren of convectoren, R_c in m ² K/W, gelijk aan of groter dan 2,5	1,00	1,00
2b) Radiatorverwarming en/of convectiverwarming voor buitenwand d ; gemiddelde warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructies e ter plaatse van de radiatoren of convectoren, R_c in m ² K/W, kleiner dan 2,5	1,00	1,00